


PLAN TOPOGRAFIC INFORMATIV
PENTRU EXPERTIZA NR.2
Comuna OZUN, Sat OZUN
SONDAJE RETEA GAZE NATURALE
scara 1:1000

ANEXA 4




Eniko Bordas
Digitally signed by Eniko Bordas
Date: 2026.05.20 14:26:10 +03'00'

CONFORM ORIGINALUL

LEGENDA

	-traseu gaze naturale executat conducta DN90mm
	-traseu gaze naturale executat conducta DN63mm
	-camin de vizitare
	-camin capac rectangular (canalizare)
	-stalp beton
	-stalp lemn
	-sondaj

45 sondaj



000350

Intocmit: Ing. topo
Andrei Gere



PLAN TOPOGRAFIC INFORMATIV
PENTRU EXPERTIZA NR.2
Comuna OZUN, Sat OZUN
SONDAJE RETEA GAZE NATURALE
scara 1:1000

ANEXA 4


CONFORM
ORIGINALUL

LEGENDA

	-traseu gaze naturale executat conducta DN90mm
	-traseu gaze naturale executat conducta DN63mm
	-camin de vizitare
	-camin capac rectangular (canalizare)
	-stalp beton
	-stalp lemn
	-sondaj




intocmit: ing. ~~Stancu~~
Andrei Gereci



ANEXA 5

PLAN TOPOGRAFIC INFORMATIV
PENTRU EXPERTIZA NR.2
Comuna OZUN, Sat OZUN
PROBE PRESIUNE
RETEA GAZE NATURALE
scara 1:1000


strada	tronsoane	lungime	proba	lungime proba	Diametre
KOSSUTH LAJOS	84	84		4.15	63
KOSSUTH LAJOS	85	84		68.82	63
KOSSUTH LAJOS	86	84	P27	463.05	63
KOSSUTH LAJOS	87	86		132.53	63
KOSSUTH LAJOS	88	86		236.08	63
KOSSUTH LAJOS	88	93	P26	444.19	63
KOSSUTH LAJOS	95	88		141.90	63
JOKAI MOR/TR.1	2	4		218.35	90
JOKAI MOR/TR.1	4	6	P1	307.17	90
JOKAI MOR/TR.1	6	9		86.06	90
DC 34	64	62	P8	346.60	90
KOSSUTH LAJOS	91	90		128.02	90
KOSSUTH LAJOS	93	91	P25	372.75	90
KOSSUTH LAJOS	94	93		75.82	63
VAJNA ISTVAN	97	P2	P17	350.00	90
VAJNA ISTVAN	P2	89	P18	305.92	90
PODULUI	103	102	P37	213.15	90
BEKE GYORGY	179	177	P20	448.63	90



LEGENDA

- traseu gaze naturale executat conducta DN90mm
- traseu gaze naturale executat conducta DN63mm
- camin de vizitare
- camin capac rectangular (canalizare)
- stalp beton
- stalp lemn
- Noduri proba presiune

N.64



schema planselor


000352

plansa 1 din 7


intocmit: ing. topo
Andrei Gere

PLAN TOPOGRAFIC INFORMATIV
PENTRU EXPERTIZA NR.2
Comuna OZUN, Sat OZUN
PROBE PRESIUNE
RETEA GAZE NATURALE
scara 1:1000

ANEXA 5




strada	tronsoane	lungime	proba	lungime proba	Diametre
KOSSUTH LAJOS	84	4.15			63
KOSSUTH LAJOS	85	68.82	P27	463.05	63
KOSSUTH LAJOS	86	257.55			63
KOSSUTH LAJOS	87	132.53			63
KOSSUTH LAJOS	88	236.08			63
KOSSUTH LAJOS	88	66.21	P26	444.19	63
KOSSUTH LAJOS	95	141.90			63
JOKAIMOR/TR. 1	2	218.35			90
JOKAIMOR/TR. 1	4	2.76	P1	307.17	90
JOKAIMOR/TR. 1	6	86.06			90
DC 34	64	346.60	P8	346.60	90
KOSSUTH LAJOS	91	128.02			90
KOSSUTH LAJOS	93	168.91	P25	372.75	90
KOSSUTH LAJOS	94	75.82			63
VAJNA ISTVAN	97	350.00	P17	350.00	90
VAJNA ISTVAN	P2	305.92	P18	305.92	90
PODULUI	103	213.15	P37	213.15	90
BEKE GYORGY	179	448.63	P20	448.63	90



LEGENDA

- traseu gaze naturale executat conducta DN90mm
- traseu gaze naturale executat conducta DN63mm
- camin de vizitare
- camin capac rectangular (canalizare)
- stalp beton
- stalp lemn
- Noduri/proba presiune

N. 64




intocmit: ing. topo
Andrei Gereea

000353

CONFORM
ORIGINALUL

PLAN TOPOGRAFIC INFORMATIV
PENTRU EXPERTIZA NR.2
Comuna OZUN, Sat OZUN
PROBE PRESIUNE
RETEA GAZE NATURALE
scara 1:1000

ANEXA 5



CONFORM
ORIGINALUL

strada	tronsoane	lungime	proba	lungime proba	Diametre
KOSSUTH LAJOS	84	84'			63
KOSSUTH LAJOS	85	84			63
KOSSUTH LAJOS	86	84	P27	463.05	63
KOSSUTH LAJOS	87	86			63
KOSSUTH LAJOS	88	86			63
KOSSUTH LAJOS	88	93	P26	444.19	63
KOSSUTH LAJOS	95	88			63
JOKAIMOR/TR. 1	2	4			90
JOKAIMOR/TR. 1	4	6	P1	307.17	90
JOKAIMOR/TR. 1	6	9			90
DC 34	64	62	P8	346.60	90
KOSSUTH LAJOS	91	90			90
KOSSUTH LAJOS	93	91	P25	372.75	90
KOSSUTH LAJOS	94	93			63
VAJNA ISTVAN	97	P2	P17	350.00	90
VAJNA ISTVAN	P2	89	P18	305.92	90
PODULUI	103	102	P37	213.15	90
BEKE GYORGY	179	177	P20	448.63	90

STR. BEKE GYORGY TR. 1

LEGENDA



- traseu gaze naturale executat conducta DN90mm
- traseu gaze naturale executat conducta DN63mm
- camin de vizitare
- camin capac rectangular (canalizare)
- stalp beton
- stalp lemn
- Noduri proba presiune

N. 64

schema planselor

000354




plansa 3 din 7



intocmit: ing. topo
Andrei Gereu

PLAN TOPOGRAFIC INFORMATIV
PENTRU EXPERTIZA NR.2
Comuna OZUN, Sat OZUN
PROBE PRESIUNE
RETEA GAZE NATURALE
scara 1:1000

ANEXA 5



intocmit ing. topo
Andrei Gereea

000355

PLAN TOPOGRAFIC INFORMATIV
PENTRU EXPERTIZA NR.2
Comuna OZUN, Sat OZUN
PROBE PRESIUNE
RETEA GAZE NATURALE
scara 1:1000

ANEXA 5

scara 1:1000

strada	tronslon	lungime	proba	lungime proba	Diametre
KOSSUTH LAJOS	84	84'			63
KOSSUTH LAJOS	85	84	P27	463.05	63
KOSSUTH LAJOS	86	84			63
KOSSUTH LAJOS	87	86			63
KOSSUTH LAJOS	88	86	P26	444.19	63
KOSSUTH LAJOS	88	93			63
KOSSUTH LAJOS	95	88			63
KOKAI MOR/TR. 1	2	4	P1	307.17	90
JOKAI MOR/TR. 1	4	6			90
JOKAI MOR/TR. 1	6	9			90
DC 34	64	62	P8	346.60	90
KOSSUTH LAJOS	91	90	P25	372.75	90
KOSSUTH LAJOS	93	91			90
KOSSUTH LAJOS	94	93			63
VAJNA ISTVAN	97	P2	P17	350.00	90
VAJNA ISTVAN	P2	89	P18	305.92	90
PODULUI	103	102	P37	213.15	90
BEKE GYORGY	179	177	P20	448.63	90

CONFORM
ORIGINALUL

000356




Andrei Gerea

SOCIETATEA
MRAD
INSTALGAZ

PLAN TOPOGRAFIC INFORMATIV
PENTRU EXPERTIZA NR.2
Comuna OZUN, Sat OZUN
PROBE PRESIUNE
RETEA GAZE NATURALE
scara 1:1000

ANEXA 5

strada	tronsoane	lungime	proba	lungime proba	Diametre
KOSSUTH LAJOS	84	84		4.15	63
KOSSUTH LAJOS	85	84		68.82	63
KOSSUTH LAJOS	86	84	P27	257.55	63
KOSSUTH LAJOS	87	86		132.53	63
KOSSUTH LAJOS	88	86		236.08	63
KOSSUTH LAJOS	88	93	P26	66.21	63
KOSSUTH LAJOS	95	88		141.90	63
JOKAIMOR/TR.1	2	4		218.35	90
JOKAIMOR/TR.1	4	6	P1	2.76	90
JOKAIMOR/TR.1	6	9		86.06	90
DC 34	64	62	P8	346.60	90
KOSSUTH LAJOS	91	90		128.02	90
KOSSUTH LAJOS	93	91	P25	168.91	90
KOSSUTH LAJOS	94	93		75.82	63
VAINA ISTVAN	97	P2	P17	350.00	90
VAINA ISTVAN	P2	89	P18	305.92	90
PODULUI	103	102	P37	213.15	90
BEKE GYORGY	179	177	P20	448.63	90




000357

intocmit: ing. topo
Andrei Gereea

PLAN TOPOGRAFIC INFORMATIV
PENTRU EXPERTIZA NR.2
Comuna OZUN, Sat OZUN
PROBE PRESIUNE
RETEA GAZE NATURALE
scara 1:1000

ANEXA 5



strada	tronson	lungime	proba	lungime proba	Diametre
KOSSUTH LAJOS	84	84'	4.15		63
KOSSUTH LAJOS	85	84	68.82		63
KOSSUTH LAJOS	86	84	257.55	P27	63
KOSSUTH LAJOS	87	86	132.53		63
KOSSUTH LAJOS	88	86	236.08		63
KOSSUTH LAJOS	88	93	66.21	P26	63
KOSSUTH LAJOS	95	88	141.90		63
JOKAIMOR/TR.1	2	4	218.35		90
JOKAIMOR/TR.1	4	6	2.76	P1	90
JOKAIMOR/TR.1	6	9	86.06		90
DC 34	64	62	346.60	P8	90
KOSSUTH LAJOS	91	90	128.02		90
KOSSUTH LAJOS	93	91	168.91	P25	90
KOSSUTH LAJOS	94	93	75.82		63
VAJNA ISTVAN	97	P2	350.00	P17	90
VAJNA ISTVAN	P2	89	305.92	P18	90
PODULUI	103	102	213.15	P37	90
BEKE GYORGY	179	177	448.63	P20	90

LEGENDA

-traseu gaze naturale executat conducta DN90mm

-traseu gaze naturale executat conducta DN63mm

-camin de vizitare


-camin capac rectangular (canalizare)

-stalp beton

-stalp lemn

-Noduri proba presiune

N. 64



intocmit: ing. ~~topo~~
Andrei Gereea

schema planselor

000358

plansa 7 din 7

Numele și prenumele verficatorului atestat:
TODERASCU C CIPRIAN

CONFORM
ORIGINALUL

000359

Adresa: București str. Patriotilor, Nr.8,
bl. PM12, et.8, sc. E, ap.178, sector 3
Tel. 0740.173413

Nr. 684 din 20.04.2023
(conform registrului de evidență)
Certificat de atestare NR. 09573

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerințele A4, B2, D a proiectului:

**" ÎNFIINTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE,
BRANȘAMENTE ȘI ALIMENTARE CU GAZE NATURALE,
COMUNA OZUN, JUDEȚUL COVASNA"**

Faza: PAC/PTE

1. Date de identificare:

- Proiectant: MIRAD INSTAL-GAZ S.R.L.
- Investitor: COMUNA OZUN
- Amplasament: comuna Ozun , jud.Covasna
- Data prezentării proiectului pentru verificare 03.04.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției

Avand in vedere ca lucrarile se defasoara cu precadere in zona acostamentului pietruit al drumului public, aducerea la starea initiala se va astfel:

- compactare umplutura deasupra racordului/conductei;
- completare cu balast minim 15cm;
- asternere strat din piatra sparta concasata 25cm

Acostamentele se vor reface pe intreaga latime de 0.60 – 0.75m (dar nu mai mici de 60cm).

Refacere structura rutiera SR1 strat de uzură BA16 - 4 cm strat de legătură din BAD22.4 - 6 cm strat de baza AB31.5 – 8cm strat de piatră spartă - 15 cm strat de balast - 30 cm nisip – 7cm	Refacere structura rutiera SR2 strat de uzură BA16 - 4 cm strat de legătură din BAD22.4 - 6 cm strat de piatră spartă - 20 cm strat de balast - 18 cm
--	---

Se realizează semnalizare rutiera pe timpul executiei.

Documente ce se prezinta la verificare:

- Piese scrise:
 - Memoriu tehnic, caiete de sarcini
- Piese desenate:
 - Planuri de amplasament si situatie
 - Profiluri transversale. Detalii

3. Concluzii asupra verificării:

În urma verificării se constată că proiectul respectă normele tehnice și indicațiile investitorului. Lucrările proiectate asigură rezistență și stabilitatea la solicitări statice și dinamice. Soluțiile adoptate au în vedere siguranța în exploatare și nu amenință sănătatea oamenilor sau mediul înconjurător.

Am primit 3 exemplare,

Am predat 3 exemplare
(Nume și stampilă)
Ing Toderascu Ciprian



CONFORM
ORIGINALUL

000360

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Directoria Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură

D-na / Dl. TEODERASCUL C. CIPRIAN

Cod numeric personal: 1400904544100

Profesiile INGINEER

ATESTAT

Proiect competențe VERIFICARE DE PREGĂTIRE
în domeniul CONSTRUCȚII DE CĂMINE
(A, B, C, D)

În specialitatea ---

Director General / Director DIANA TEHEA

Sel oficială / Compartiment ---

Semnătura îndatorită ---

Data eliberării 27.02.2016

Seria D Nr. **08573**

Prezentă legitimație va fi valabilă de emițitor din 5 în 5 ani de la data eliberării

Prolungă valabilitatea până la <u>27.02.2025</u>	Prolungă valabilitatea până la <u>---</u>	Prolungă valabilitatea până la <u>---</u>
Prolungă valabilitatea până la <u>---</u>	Prolungă valabilitatea până la <u>---</u>	Prolungă valabilitatea până la <u>---</u>


**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE**

LEGITIMAȚIE

Seria D Nr. **08573**

P.F.A. POPESCU E.ADRIAN
Str. Liviu Rebreanu nr. 17, bl.N4
Et. 9, ap. 187, sect. 3
031775 BUCURESTI
Telefon mobil : 0771471148
E-mail: popoescuadrian@gmail.com

Nr.873 din data de 01.04.2023



REFERAT

privind verificarea de calitate conf. L10/1995 cerințele B9, D și Is

- 1. PROIECT: « INFIINTAREA RETELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE, BRANSAMENTE SI ALIMENTARE CU GAZE NATURALE, COMUNA OZUN JUDETUL COVASNA »**
- 2. Faza de proiectare :** PTh de Executie
- 3. Date de identificare:**
 - **Proiectantul pentru Pth. E ...Asocierea S.C. MIRAD INSTAL-GAZ S.R.L./S.C. ARSAN ARITMA VE INSAAT ANONIM SIRKETI/ S.C.PARTNER CONS INSTAG S.R.L.**
 - **Ordonator principal de credite :**com. Ozun jud. Covasna;
 - **Investitor :**com. Ozun jud. Covasna;
 - **Bbeneficiarul investitiei :** com. Ozun jud.Covsna
<Proiect finantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare >
 - **Amplasament :**Lucrarile proiectate se desfasoara pe teritoriile Sat Ozun, Sat Sationlunca, Sat Bicfalay, Sat Lisnau, Sat Lunca Ozunului jud. Covasna;
 - **Antreprenor :**..... S.C. MIRAD INSTAL-GAZ S.R.L./S.C. ARSAN ARITMA VE INSAAT ANONIM SIRKETI/ S.C.PARTNER CONS INSTAG S.R.L.
 - **Data prezentării proiectului pentru verificare :**31.03.2023
- 4.Characteristici principale ale proiectului și ale construcțiilor:**

Proiectul prezentat pentru verificare tehnica la exigentele B9, D cuprinde lucrarile necesare pentru infiintare retele inteligente de distributie gaze naturale in localitatile Sansimion si Santimbru.

Localitatea OZUN dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila, avand ca sursa apa subterana, captata prin 2 foraje (Qcaptat=10 l/s), conducte de aductiune apa bruta, statie de pompare (SP) cu hidrofor (Vhidrofor = 5000 l) echipata cu 1+1 pompe , retea de distributie a apei formata din conducte PEID PE80 PN 6 L=9000 m. In satele apartinatoare UAT Ozun –Bicfalau, Lisnau si Santionlunca, lucrarile de alimentare cu apa sunt in curs de executie.

Localitatea OZUN dispune de un sistem centralizat de canalizare realizat intr-o prima etapa in anul 1984, care a fost reabilitat si extins in perioada anilor 2006-2007.

Localitatea OZUN nu dispune de o retea de gaze naturale.

Proiectul prezentat pentru verificare tehnica la exigentele B9 si D, cuprinde lucrari mecanice si electrice , AMC si SCADA. Proiectul s-a elaborat in baza Studiului de fezabilitate aprobat de titularul de investitie.

Proiectul cuprinde **53804 m** retele de de distributie gaze naturale realizate din conducte de polietilena PEID PE100 cu diametre cuprinse intre De 63 mm pana la De 200 mm.

Numarul actual de locuitori ai localitatilor pentru care s-au proiectat retele de gaze naturale este de 4363 locuitori, care locuiesc in 1597 de locuinte.

In principal această cerință se referă la asigurarea calității aerului, apei și solului la evacuarea apelor uzate și a deșeurilor.

De asemeni materialele utilizate nu trebuie să degaje noxe care pot afecta sănătatea utilizatorilor sau calitatea produselor depozitate.

Un alt aspect care s-a urmărit se referă la relația dintre mediul înconjurător și construcțiile propuse. In acest scop se vor analiza și vecinătățile din planul de situație. In cadrul procedurii, se vor verifica soluțiile adoptate în funcție de condițiile de mediu și de activitățile desfășurate în interiorul construcției.

In urma verificării se consideră proiectul corespunzător fără observații, drept pentru care s-a intocmit prezentul referat.

Am primit 3 exemplare

Proiectant/Beneficiar

Am predat 3 exemplare

Verificator tehnic atestat

Ing. Adrian Popescu



Prezenta legitimație va fi vizată de emitent din 5 în 5 ani de la data eliberării

Prolungit valabilitatea până la 19.01.2016	Prolungit valabilitatea până la 19.01.2016	Prolungit valabilitatea până la 19.01.2016
Prolungit valabilitatea până la	Prolungit valabilitatea până la	Prolungit valabilitatea până la

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI TURISMULUI

DUPLICAT
LEGITIMAȚIE

Seria U Nr. **B07136** / 19.01.2006

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI Direcția Generală Tehnică în Construcții	
D-nul POPESCU E. AORIAN	Privind cerințele esențiale în domeniul TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII , REGISTRUL nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 1031/2009 privind organizarea și funcționarea M.D.R.T.
Cod numeric personal: 1421129400176	Data eliberării: 27.01.2011
Profesie: INGINER	Semnătura titularului: <i>[Semnătură]</i>
Pentru competențe: VEGETAȚIE PROIECTE în domeniul: CONSTRUCȚII DE CONSTRUCȚII TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII (83) în specialitatea:	Șef serviciu/compartiment LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Prezenta legitimație este valabilă însoțită de certificatul de atestare tehnico-profesională emis în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 1031/2009 privind organizarea și funcționarea M.D.R.T.
	Seria U Nr. B07136 / 19.01.2006

VERIFICATOR ATESTAT M.L.P.A.T.

Numele: **BOCA**

Prenumele: **VALENTIN**

Specialitatea: Instalatii electrice Ie

Numar: 1730

Adresa: BUCURESTI

Strada Tudor Arghezi nr.21,

Sectorul 2

telefon/fax: 021.311.52.23; 021.311.52.24.

Mobil: 0744651757.

Nr.0488/2023 din data de 07.04.2023

Conform registrului de evidenta

REFERAT

privind verificarea de calitate * la cerintele:

- A. Rezistenta mecanica si stabilitate;
- B. Securitatea la incendiu;
- C. Igiena, sanatate si mediul inconjurator
- D.Siguranta si accesibilitatea in exploatare
- E. Protectie impotriva zgomotului;
- F. Economie de energie si izolatia termica
- G. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale;

a proiectului: "Infiintarea retelei inteligente de distributie de gaze naturale, bransamente si alimentare cu gaze naturale, comuna Ozun, judetul Covasna" - proiect nr. RO-01, faza PTh-DE din februarie 2023.

* Verificarea tehnica de calitate a proiectului s-a facut in conformitate cu Ordinul nr. 77/NI din 28.10.1996 al M.L.P.A.T., referitor la:

" Indrumatorul pentru verificarea tehnica de calitate a proiectelor de constructii si instalatii aferente" , emis in temeiul Legii nr.10 / 1995, privind calitatea in constructii.

1. DATE DE IDENTIFICARE

- Proiectant general: SC Mirad Instal Gaz SRL; Arsan aritma VE Insaat Anonim Sirketi SRL si Partner Cons Instag SRL
- Proiectant de specialitate: SC Mirad Instal Gaz SRL; Arsan aritma VE Insaat Anonim Sirketi SRL si Partner Cons Instag SRL
- Amplasament: comuna Ozun – satele Ozun, Santionlunca, Bicfalau Lisnau, Lunca Ozunului, judetul Covasna
- Beneficiar: Comuna Ozun, judetul Covasna
- Data prezentarii proiectului pentru verificare: 05.04.2023





**CERTIFICAT
DE
ATESTARE**
TEHNICO-PROFESIONALĂ

MINISTERUL LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI AMENAJĂRII
TERITORIULUI

În baza legii nr.10/1995 privind calitatea
în construcții, în urma cererii nr. 199
din 15.04.1997 și a verificării
efectuate de comisia de atestare nr. 24/19
din 22.05.1997 se eliberează
prezentul certificat DE ATESTARE

Semnătura titularului

SERIA I NR. 1730

NR. 1730 DIN 01.07.1997

SE ATESTĂ DL. BOCA L. VALENTIN
DOREL

NAȘTUT ÎN ANUL 1952 LUNA FEBRUARIE ZIUA 5
ÎN LOCAȘIȘTEA SATUL MARE
DE PROFESIE ÎNG. ENERGETIC
CU DOMENIU ÎN SPECIALITATEA ELECTRICITĂȚII
STRADA 101 CARACULOVAN nr. 511055 SC 5 et 5 a-105
BIBLIOTECĂ SECTURIA 4
PENTRU CALITATEA DE VERIFICATOR DE
PROIECTE

ÎN DOMENIILE - TOATE -
ÎN SPECIALITATEA: INSTAL. ELECTRICE (Ie)-

PENTRU ÎNCĂLZIRILE CERINTE: - REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE;
SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE; SIGURANȚĂ LA FOC; IGIENĂ, SĂNĂTATEA
CAMERELOR; REPARAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI; ISOLAREA
TERMICĂ, HIDROFUGĂ ȘI ECONOMIE DE ENERGIE; PROTECȚIE
IMPOTRIVA ZGOMOTULUI.

REGISTRU
REGISTRUL
Comisia nr. 24
BASARAB BRĂTEA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

DL. BOCA L. VALENTIN DOREL

Cod numeric personal: 1520205400384

Profesia: ÎNG. ENERGETIC

ATESTAT
VERIFICATOR DE PROIECTE

În domeniile: -Toate-

În specialitatea: Instal. electrice (Ie).

Pentru următoarele cerințe: -Rezistență și stabilitate; Siguranță în
exploatare; Siguranță la foc; Igiena, sănătatea oamenilor; Refacerea
și protecția mediului; Izolație termică, hidrofugă și economic de
energie; Protecție împotriva zgomotului.

Data emiterii: 01.07.1997

Director,
Alex GINAVARValabilitate de la:
01.07.2012Până la:
01.07.2027Se înlocuiește,
Andreea UNCROP

Semnătura titularului

Prezentă legitimație este valabilă însoțită de certificatul de atestare
expert tehnic/verificator de proiecte

MDLPA

Seria CA, Nr. I 1730 / 01.07.1997



Bd Dacia 150 București.

Cap. soc. 2000000 lei
Tel. și Fax: 01 610 43 58
Tel. mobil: 0745 057 648
e-mail: florentadan@yahoo.com

1213/07.04.2023

REFERAT

privind verificarea cerinței „Securitate la incendiu”- conform legii 10/1995 si H.G. 925/1996 a proiectului

ÎNFIINȚAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE,
BRANȘAMENTE ȘI ALIMENTARE CU GAZE NATURALE, COMUNA OZUN,
JUDEȚUL COVASNA
Faza DTAC, PT+DE

1. Date de identificare:

- beneficiar: COMUNA OZUN, JUD. COVASNA
- proiectant general: SC MIRAD INSTAL-GAZ SRL-SC ARSAN ARITMA VE INSAAT ANONIM SIREKETI-SC PARTNER CONS INSTAG AG SRL SRL
- amplasament: SAT OZUN, SAT SÂNTIONLUNCA, SAT BICFĂLAU, SAT LUNCA OZUNULUI, JUD. COVASNA
- data prezentării proiectului pentru verificare: 07.04.2023 .

Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcțiilor:

Lucrări de racordare la gaze ce se va face în conducta de înaltă presiune 10” Coldea - Sfântu Gheorghe, presiune 25 bari prin intermediul unei conducte de racord de înaltă presiune cu o lungime L=35,0 m Pn 25 bari cu un modul SRMP cu o capacitate tehnologică de 6500 mc/h amplasat în UAT Ilieni în partea Nord Estică a localității.

Racord de înaltă presiune L=35,0 m;

Stația de reglare măsurare predare SRMP capacitate 3500 mc/h;

Rețea de distribuție gaze naturale L=53804 m.

Se vor realiza lucrări pentru subtraversări DJ, DN, CF, Râuri

Măsuri : Conform documentație tehnica

2. Documente care se prezintă la verificare:

- Memoriu Tehnic, PVRC, Caiete de sarcini
- Piese desenate

3. Observații

Nu este cazul.

4. Concluzii: În urma verificării se consideră proiectul corespunzător din punct de vedere al cerinței de calitate Securitatea la incendiu, semnându-se și stampilându-se conf. îndrumătorului.

Verificator tehnic atestat C,
Prof. dr. ing. Dan Victor Dumitrescu

