

000367

[illegible]

Nume și prenumele verificatorului atestat
ing. DOGOTU AL. ION
Adresa: București, Str. Al. I. Cuzaș nr.1
BLOC 52-54, S. A. Et. 9, Al. 40, ap. nr. 2,
Tel. 0723 507.571

Nr. 305 Date 03.04.2023
conform registrului de evidență

REFERAT

privind verificarea de calitate conform Legii nr.10/1995 la cerințele A₁, A₂, A₃, B₃, A₉, B₇, D
a proiectului: **„ÎNFIINȚAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE
NATURALE, BRANȘAMENTE ȘI ALIMENTARE CU GAZE NATURALE, COM. OZUN,
Județul COVASNA.”**
față de PHE, se face corectul contractului (nr. RD-01/02.2023) JUDEȚUL COVASNA.
+ DTAC

(Date de identificare:

proiectant general: ASOCIEREA S.C. MIRAD INSTAL-GAZE SRL/SC. ARSAN ARITMA-V.
proiectant de specialitate: INSAAT ANONIM SIRKETI/SC. PARTNER CONS INSTAG, SRL
investitor: COM. OZUN, JUDE. COVASNA
amplasament: județul COVASNA, localitate Com. OZUN și satele aferente
str. _____, nr. _____, cod poștal _____
data prezentării proiectului pentru verificare: 31.03.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului și construcției:

- Proiectul cuprinde 53.804 m rețele de distribuție gaze naturale realizate din gaură de polietilenă PE100 PE100 cu diam. cuprinsă între 63 mm până la 200 mm.
- Pe traseul conductelor de distribuție a GN s-au protecat subteran: săni de GN, OV, CTR, cămin și pașuni. Prin metoda forajului îngustat în tub de protecție din conductă se otel.

Termen de proiectare:

Caractere de urbanism nr. _____ emis de _____

Aviz- obținut:

Conform C.U.

Informația de construcție nr. _____ emisă de _____

Memorial elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adăptată pentru

respectarea cerinței verificate: **• MEMORIUL DE FUNDAMENTARE SOLUȚII TEHNICE ADOPTATE.**

Planșele deșenate în care se prezintă soluția constructivă: **• SUBTRAVERSARI, ADETATE.**


Note de calcul în care se fundamentează soluția propusă: **• DETALII SPRIJINIRI.**

Alte documente: **• PROGRAMUL DE CONTROL A CALITĂȚII LUCRĂRILOR PE FAZE DETERMINANTE.**

4. Concluziile asupra verificării:


Lucrările proiectate respectă condițiile de rezistență și stabilitate la sarcini statice și dinamice, siguranță în exploatare, protecția mediului și sănătatea oamenilor.
Proiectul este corect și corect pentru jura verificării, fiind semnat și stampilat în conformitate cu prevederile P.S. 925/1995 și H.G. 742/2008.

Am: 4 (patru) exemplare
In: est/In: Proiectant



CONFORM
ORIGINALUL

000369



REPUBLICA ROMANIA
Ministerul Lucrurilor Publice

**CERTIFICAT
DE
ATESTARE
UNICOPROFESIONALA**

In baza Legii nr. 10/1995 privind
regimul profesiei de arhitect,
se atesta ca d-lu/ea arhitect
[nume] [prenume] [cognom] este
arhitect profesionist, conform
inregistrării la Registrul
Arhitecților din România.

In baza Legii nr. 10/1995 privind
regimul profesiei de arhitect,
se atesta ca d-lu/ea arhitect
[nume] [prenume] [cognom] este
arhitect profesionist, conform
inregistrării la Registrul
Arhitecților din România.

Se eliberează acest act în
conformitate cu
dispozițiile Legii nr. 10/1995

DIRECTOR

Seria B Nr. 000369

MINISTERUL LUCRURILOR PUBLICE
PENTRU LUCRARI PUBLICE SI TERITORIUM




SE ATESTA

Arhitectul [nume] [prenume] [cognom] este
arhitect profesionist, conform
inregistrării la Registrul
Arhitecților din România.

INSCRIEREA

Arhitectul [nume] [prenume] [cognom] este
arhitect profesionist, conform
inregistrării la Registrul
Arhitecților din România.



2000



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA

Capital social: 1.883.815.040,00 lei
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO 13068733
P-ța C.I. Motaș, nr.1, cod 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel: 0040 269 803333, 803334, Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

la sistemul de transport al gazelor naturale

nr. 95525 din 14.12.2023

1. Urmarea deplasării în teren a reprezentanților S.N.T.G.N Transgaz, ai proiectantului și ai Primăriei Ozun, SNTGN Transgaz S.A., P-ța C.I. Motaș nr. 1, Mediaș, jud. Sibiu, reprezentată prin dl. STERIAN Ion, în calitate de Director General, în calitate de titular al licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul aviz tehnic de racordare (ATR) la sistemul de transport al gazelor naturale, a obiectivului
Racord și SRMP Ozun, jud. Covasna, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 8/2022.
2. Descrierea succintă a soluției de racordare:
 - a) punctul de racordare: coordonate **STEREO 70** estimate: **X(559735,373); Y(479412,497)**
 - b) punctul de delimitare robinetul de ieșire al SRMP;
 - c) racordul de gaze naturale **nou, DN100, PN25bar**, racordat în conducta de transport gaze naturale **Codlea-Sfântu Gheorghe, DN250, PN25 bar**, având lungimea cuprinsă între **min. 0,01 km și max. 0,1 km**, amplasat în limita de siguranță a conductei de transport în care se va face racordarea;
 - d) stație de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale (SRMP) **nouă**, având următoarele caracteristici tehnice:

- (i) instalație de reglare: **DA**
- (ii) instalație de măsurare: **DA**
- (iii) debit în condiții standard: (min/max.) **se va stabili la faza de proiectare /3500 Smc/h**
- (iv) presiune minimă amonte: **7 bar**
- (v) presiune minimă/maximă în aval: **5/6 bar**
- (vi) filtrare: **DA**
- (vii) separatoare: **DA**
- (viii) instalație de odorizare: **DA**
- (ix) încălzire a gazelor naturale: **se va stabili la faza de proiectare**
- (x) supraveghere: **DA**
- (xi) poziționată în: [**DA**] metalic termoizolant ☐ incintă
- (xii) sistem de comandă și achiziție de date: **DA**
- (xiii) linie de debite reduse: **se va stabili la faza de proiectare**
- (xiv) altele: **conform fișei de date a SRMP-ului**

3. Se anexează prezentului aviz tehnic:

- a) schița soluției tehnice de racordare, cu marcarea distinctă a obiectivului sistemului de transport la care se face racordarea, a punctului de racordare, a racordului și a punctului de delimitare și oferta Contractului de Racordare.

4. Termene și condiții de valabilitate:

Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:

- a) la emiterea unui nou ATR pentru același racord;
- b) după dezafectarea racordului la cererea CF;
- c) prin anularea autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.
- d) dacă nu a fost returnat semnat de către solicitant contractul de racordare la ST în termenul prevăzut în Regulament;
- e) la rezilierea contractului de racordare la ST.

5. Prezentul aviz tehnic atestă posibilitatea racordării SRMP-ului la sistemul de transport

al gazelor naturale și prezintă informații privind condițiile tehnico-economice de realizare/modificare a rețelei de transport al gazelor naturale și/sau a racordului și SRMP.

6. Alte precizări:

7. Punerea în funcțiune a racordului și SRMP se realizează în termen de 180 de zile de la obținerea autorizației de construire, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și după punerea în funcțiune a extinderii/redimensionării conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării sistemului de distribuție a gazelor naturale.

8. Prezentul ATR anulează ATR-ul nr. 22533/1/ 28.06.2023.

Emitent: SNTGN Transgaz



CONFORM
ORIGINALUL

000374

ROMANIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
Nr. 7954 din 22.06.2023
O.C.P.I COVASNA - Sf. Gheorghe

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

Nr. 134 din 22.06.2023.

Ca urmare a cererii adresate de **COMUNA OZUN** prin primar cu domiciliul/sediul în județul COVASNA, municipiul/orașul/comuna OZUN, satul OZUN, sectorul -, cod poștal 527130, str. GÁBOR ÁRON, nr. 75, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, telefon 0267 331 002, e-mail -, înregistrată la nr. 7954 din 19.06.2023,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE AUTORIZEAZĂ**executarea lucrărilor de construire pentru:**

"ÎNFIINȚAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE, BRANȘAMENTE ȘI ALIMENTARE CU GAZE NATURALE, COMUNA OZUN, JUDEȚUL COVASNA" ETAPA 1 – UAT OZUN – PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI OZUN

pe imobilul teren și/sau construcții situat în județul COVASNA, în intravilanul și extravilanul UAT OZUN, satele OZUN, BICFALĂU, LISNĂU, COMUNA OZUNULUI, SÂNTIONLUNCA, sectorul -, cod poștal -, str. - nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, extrase CF conform Anexei la prezenta autorizație, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ozun, conform HCL nr. 33/2018, poz., 62, 64, 78, 81, lucrări în valoare de 20.249.517,00 lei fără TVA,

în baza documentației tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) nr. RO-01/2023 elaborat de SC MIRAD INSTAL GAZ SRL cu sediul în județul BUCUREȘTI, municipiul/orașul/comuna BUCUREȘTI, sectorul 5, cod poștal -, str. BULGARUS, nr. 65, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, respectiv de ing. AMZĂR IONUȚ MARIUS - arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. -, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei teritoriale - a Ordinului Arhitecților din România.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

A. Documentația tehnică - D.T. (D.T.A.C.) - vizată spre neschimbare, împreună cu toate avizele și acordurile obținute, precum și punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din prezenta autorizație.

Nerespectarea întocmai a documentației - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată. În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(15') din Legea nr. 50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.

B. Titularul autorizației este obligat:

1. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.13) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;
2. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.14) la inspectoratul teritorial în construcții, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
3. să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.15) la inspectoratul teritorial în construcții, odată cu convocarea comisiei de recepție;
4. să păstreze pe șantier, în perfectă stare, autorizația de construire și documentația tehnică - D.T. (D.T.A.C.) vizată spre neschimbare, împreună cu Proiectul Tehnic - P.Th și Detaliile de execuție pentru realizarea a lucrărilor de construcții autorizate, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadrame de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și Direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu;
6. să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale;
7. să transporte la (se completează de către emitent) materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții;
8. să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de 30 zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;
9. la începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiției" (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);
10. la finalizarea execuției lucrărilor, să monteze "Plăcuța de identificare a investiției";
11. în situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 45 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor);
12. să prezinte "Certificatul de performanță energetică a clădirii" la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor NU F CAZUL

13. să solicite "Autorizația de securitate la incendiu" după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut "Avizul de securitate la incendiu";

14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;


15. să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 45 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

C. Durata de execuție a lucrărilor este de 6 luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

D. Termenul de valabilitate a autorizației este de 24 luni de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN

TAMÁS Gábor



SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

SZTAKICS István-Attila

[Signature]

ARHITECT ȘEF

RITI Oliver Raul

[Signature]

ÎNTOCMIT

POPINĂ Dorin

[Signature]

Taxa de autorizare în valoare de **SCUTIT** lei a fost achitată conform chitanței nr. din

Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct/prin poștă la data de, însoțită de exemplar(e) din documentația tehnică –D.T., împreună cu avizele și acordurile obținute, vizate spre neschimbare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**se prelungește valabilitatea
Autorizației de construire/desființare**

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, o altă autorizație de construire/desființare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

ARHITECT ȘEF

Data prelungirii valabilității

Achitat taxa de lei, conform Chitanței nr. din

Transmis solicitantului la data de direct/prin poștă.

CONFORM
ORIGINALUL

ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 9930 din 11.09. 2020
Ind.Dos. III.A.3.

Spre știință: Primăria mun.Sf.Gheorghe
Primăria comunei Ilieni

Istvan
Raduly

000377
Digitally signed by Istvan Raduly
DN: c=RO, o=COMUNA OZUN,
ou=OZUN, title=Primar, cn=Istvan
Raduly, 2.5.4.20=0267331002,
serialNumber=R41,
givenName=Istvan, sn=Raduly,
2.5.4.97=4201910
Date: 2020.10.17 10:56:47 +03'00' F.6.

Eniko
Bordas

Digitally signed by Eniko Bordas
DN: c=RO, o=COMUNA OZUN,
cn=Eniko Bordas,
serialNumber=BGE7,
givenName=Eniko, sn=Bordas,
2.5.4.97=4201910
Date: 2022.06.22 12:09:41
+03'00'

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 395 din 11.09. 2020.

În scopul: ÎNFIINȚAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE, BRANȘAMENTE ȘI ALIMENTARE CU GAZE NATURALE, COMUNA OZUN, JUDEȚUL COVASNA

Ca urmare a Cererii adresate de COMUNA OZUN PRIN PRIMAR cu domiciliul/sediul în județul COVASNA, municipiul/orașul/comuna OZUN, satul OZUN, sectorul -, cod poștal -, strada GÁBOR ÁRON, nr. 75, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, telefon/fax 0267 331 002, e-mail -, înregistrată la nr. 9930 din 08.09.2020,

pentru imobilele - terenuri și/sau construcții -, situate în județul COVASNA, comuna OZUN, satele OZUN, SÂNTIONLUNCA, BICFALĂU, LISNĂU, LUNCA OZUNULUI, sectorul -, cod poștal -, strada -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sau identificat prin PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ, PLAN COORDONATOR REȚEA, PLAN DE SITUAȚIE RACORD/SRM, PLANURI DE SITUAȚIE SATE, INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI OZUN,

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr. 3/2012 faza PUG, aprobată prin H.C.L. al comunei OZUN nr.57/2018, a Documentației de urbanism nr. 75/1999 faza PUG, aprobată prin H.C.L. a comunei ILIENI nr. 12/2000, prelungită prin H.C.L. nr. 88/2018, a Documentației de urbanism nr. 6/1996 faza PUG, aprobată prin H.C.L. a mun.SF.GHEORGHE nr. 93/1999, prelungită prin H.C.L. nr. 367/2018,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

Lucrările se vor executa în extravilanul municipiului Sf.Gheorghe, extravilanul și intravilanul comunelor Ilieni și Ozun, conform PUG-lor aprobate și pe terenuri aflate în proprietatea unor persoane fizice/juridice.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală a terenurilor: terenuri agricole, drumuri, ape curgătoare și altele.

Terenurile au suprafața totală de 174.273 m².

3. REGIMUL TEHNIC:

Prin lucrările care se vor executa se urmărește înființarea rețelei de distribuție gaze naturale și branșamente în comuna Ozun, satele Ozun, Sântionlunca, Bicfalău, Lisnău, Lunca Ozunului, construcția și alimentarea cu energie electrică a S.R.M.P.-Ozun. Alimentarea cu gaze naturale se va realiza prin racord de înaltă presiune pe o lungime de cca.7,593 Km din conducta de transport gaze naturale pe linia de transport Codlea-Sf.Gheorghe.

În proiectare, execuție și exploatare se vor respecta normele și normativele în vigoare specifice acestor tipuri de lucrări.

La terminarea lucrărilor terenurile afectate de lucrare se vor aduce la starea inițială.

Documentele necesare obținerii autorizației de construire sunt cele prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul MDRT nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare.

DTAC va fi întocmită de colective de specialitate în condițiile prevederilor Art. 9 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și va respecta Conținutul Cadru al documentației tehnice pentru executarea lucrărilor de construcții din Anexa nr. 1 la aceeași lege.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul obținerii autorizației de construire pentru:

ÎNFIINȚAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE, BRANȘAMENTE ȘI ALIMENTARE CU GAZE NATURALE, COMUNA OZUN, JUDEȚUL COVASNA

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire / desființare
și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI COVASNA

520013 SF.GHEORGHE, B-DUL GEN. GRIGORE BĂLAN NR. 10, JUDEȚUL COVASNA

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

- a) **certificatul de urbanism;**
- b) **dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);**
- c) **documentația tehnică - D.T., după caz:**

☒ D.T.A.C.

☒ D.T.O.E.

☐ D.T.A.D.

d) **avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:**

d.1) **avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:**

☒ alimentare cu apă

☒ canalizare

☒ alimentare cu energie

electrică

☐ alimentare cu energie

termică

☒ gaze naturale

☒ telefonizare

☐ salubritate

☐ transport urban

Alte avize/acorduri:

☐

d.2) **avize și acorduri privind:**

☐ securitatea la incendiu

☐ protecția civilă

☐ sănătatea populației

d.3) **avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:**

☒ C.N.A.I.R.;

☒ S.A.D.J.Covasna;

☒ S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.;

☒ acordul proprietarilor terenurilor afectate de lucrare;

☒ HCJ Covasna, HCL comunele Ozun, Ilieni;

☒ C.N. C.F.R.;

☒ A.B.A.Olt – S.G.A.Covasna;

☒ Poliția Rutieră;

d.4) studii de specialitate:

- ☒ verificador de proiect conform prevederilor legale în vigoare;
- ☒ plan de încadrare în zonă eliberat de OCPIE și ridicare topografică vizată de OCPIE;

e) actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;


g) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

- ☒ dovada achitării taxei autorizației de construire

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii. Aceasta se poate prelungi de către emitent, la solicitarea titularului, cu cel puțin 15 zile înainte de data expirării.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN,

TAMÁS Sándor



SECRETAR AL JUDEȚULUI,

VARGA Zoltán

p.ARHITECT-ŞEF,
RITI Oliver Raul

ÎNTOCMIT,
POPINĂ Dorin

Achitat taxa de: SCUTIT conform Chitanței nr. -, din -,

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de _____

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM**

de la data de _____ până la data de _____

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN,

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

L.S.

ARHITECT-ŞEF,

Data prelungirii valabilității: _____

Achitat taxa de: _____ lei, conform chitanței nr. _____ din _____

Transmis solicitantului la data de _____ direct/prin poștă.

Judet : Toate judetele
Localitate : Toate localitatile
Tip autorizatie : Toate gradele
Nume si prenume : DICEANU

Apasa aici pentru vizualizarea rezultatelor

12188
14761
2097
4400
4796
894
16607

Info : Numar total persoane autorizate tip EGD :
Numar total persoane autorizate tip EGIU :
Numar total persoane autorizate tip EGT :
Numar total persoane autorizate tip PGD :
Numar total persoane autorizate tip PGIU :
Numar total persoane autorizate tip PGT :
Numar total persoane autorizate :

Nume si prenume	Tip autorizatie	Localitate	Judet	Nr. legitimatie	Data initiala acordare	Data expirare	Stare tiparire legitimatie	Nr.tel.	E-mail
DICEANU GEORGE VALERICA	EGD	CHIOJDEANCA	PRAHOVA	504240085	07/05/2024	06/05/2029			
DICEANU GEORGE VALERICA	EGIU	CHIOJDEANCA	PRAHOVA	404240102	07/05/2024	06/05/2029			

MSA Calibration Test Protocol

Herewith we confirm the electrofusion box has been calibrated and checked to conform the parameters specified in the data sheet.

1. SERVICE CENTER

Organization: EMMEIBE
Address:
Operator name: CLSNTN

2. UNIT DETAILS

Unit Type: MSA315
Unit Serial Number: S128F7315118
Unit SW Version: V 2.02
Calibration Date: 13/06/2023 11:27:43
Next Calibration: 06/2025

3. CURRENT / VOLTAGE ADJUSTING

Load Resistance (Nom./Actual): 8,26 / 8,54 Ohm

	Bit adjusted	Value nominal	Value adjusted	Tolerance	Status
Power supply:	24510	230V	233 V	+/-10 %	confirmed
Fusion voltage (Offset):	-539		0 V	+/-0.12V	confirmed
Fusion Current (Offset):	-513		0 A		confirmed
Fusion Voltage (Gain):	30155	38.0 V	38 V	+/-0.50V	confirmed
Fusion Current (Gain):	5821		51,9 A		confirmed

4. TEMPERATURE ADJUSTING

Ambient temperature Range: -10 + +45°C

	Bit adjusted	Value nominal	Value adjusted	Status
Ambient temperature:	15984	26 °C	26 °C	confirmed
Internal temperature:	16284	32 °C	32 °C	confirmed

5. RESISTANCE ADJUSTING

	Bit adjusted	Value nominal	Value adjusted	Tolerance	Status
Resistance 1:	3,672187	00,48	0,48 Ohm	0.020 Ohm	confirmed
Resistance 2:	11,60057	01,51	1,51 Ohm	0.060 Ohm	confirmed
Resistance 3:	35,77056	04,69	4,69 Ohm	0.060 Ohm	confirmed
Resistance 4:	131,3627	17,99	17,99 Ohm	0.060 Ohm	confirmed


6. CONTRAST ADJUSTING

	Bit value	Bit max	Status
Contrast LCD:	20	4095	confirmed

7. FUNCTIONAL TEST

	Current	Voltage	Energy	Tolerance	Status
Test 24V:	2,8 A	24 V	1 KJ	+/-0.36V +/-5 KJ	confirmed
Test 38V:	4,5 A	38 V	4 KJ	+/-0.5V +/-5 KJ	confirmed

Application Calibration MSA125-MSA160-MSA315 Version: V 1.06

Signature: 

GENERALITATI

Numar comanda : -----
Operator : -----
Data instalarii : 08/05/24
Ora : 12:41
Numar sudura : 0010

FITING

Producator : GF
Tip fitting : 1 : Mufa cu o zona de sudura
Dimensiune : 90mm


PARAMETRII SUDURA

	NOMINAL	REAL
Tensiunea de sudura :	40.0 V	40.0 V
Timp de sudura :	150 s	146 s
Energia de sudura :		96 kJ

Temperatura ambianta : 11 °C
Eroare : 0: Proces de sudura corect
Mod introducere parametrii : Cod de bare

ECHIPAMENT

Producator : +GF+
Model : MSA
Numar de serie : S128F7315118
Versiune SW: V 2.01
Data urmatoarei revizii : 09/2024



GENERALITATI

Numar comanda : -----
Operator : -----
Data instalarii : 08/05/24
Ora : 12:44
Numar sudura : 0011

FITING

Prodicator : GF
Tip fitting : 4 : Reductie cu o zona de sudura
Dimensiune : 90 x 63

PARAMETRII SUDURA

	NOMINAL	REAL
Tensiunea de sudura :	40.0 V	39.9 V
Timp de sudura :	100 s	98 s
Energia de sudura :		70 kJ
Temperatura ambianta :	11 °C	
Eroare :	0: Proces de sudura corect	
Mod introducere parametrii :	Cod de bare	

ECHIPAMENT

Prodicator : +GF+
Model : MSA
Numar de serie : S128F7315118
Versiune SW: V 2.01
Data urmatoarei revizii : 09/2024



GENERALITATI

Numar comanda : -----
Operator : -----
Data instalarii : 09/05/24
Ora : 13:37
Numar sudura : 0031

FITING

Producator : GF
Tip fitting : 3 : Sa/Teu bransament
Dimensiune : 63mm

PARAMETRII SUDURA

	NOMINAL	REAL
Tensiunea de sudura :	40.0 V	40.0 V
Timp de sudura :	72 s	72 s
Energia de sudura :		34 kJ
Temperatura ambianta :	9 °C	
Eroare :	0: Proces de sudura corect	
Mod introducere parametrii :	Cod de bare	

ECHIPAMENT

Producator : +GF+
Model : MSA
Numar de serie : S128F7315118
Versiune SW: V 2.01
Data urmatoarei revizii : 09/2024



GENERALITATI

Numar comanda : -----
Operator : -----
Data instalarii : 09/05/24
Ora : 13:57
Numar sudura : 0032

FITING

Producator : GF
Tip fitting : 1 : Mufa cu o zona de sudura
Dimensiune : 32mm

PARAMETRII SUDURA

	NOMINAL	REAL
Tensiunea de sudura :	40.0 V	40.0 V
Timp de sudura :	48 s	51 s
Energia de sudura :		10 kJ
Temperatura ambianta :	9 °C	
Eroare :	0: Proces de sudura corect	
Mod introducere parametrii :	Cod de bare	

ECHIPAMENT

Producator : +GF+
Model : MSA
Numar de serie : S128F7315118
Versiune SW: V 2.01
Data urmatoarei revizii : 09/2024

